

質問に対する回答書（2回目）

工 事 名： R 8 営繕 阿南合同庁舎 阿南・富岡 本館トイレ改修工事建築
工事箇所： 阿南市富岡町あ王谷

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	図面A-22 仮設スロープについて。 施工箇所は1箇所（EV側）でよろしいでしょうか。	貴見のとおり
2	図面A-22 仮設スロープの仕上について。 設計図では鉄部仕上：錆止め塗装+SOP塗となっています。設計書別紙明細ではSOP塗り亜鉛メッキ鋼面となっています。亜鉛メッキは必要でしょうか。	内訳書(金抜き)が誤記のため、図面を正として積算してください。
3	図面A-22 EVホールのアコーディオンカーテンは、工事範囲でしょうか。	設計書(金抜き)のとおり積算してください。 本工事の対象とする場合は、設計変更の対象とします。
4	特定建設作業について 阿南合同庁舎のある地域が騒音規制法に基づく第2種区域に指定されています。 騒音作業は日曜、休日の作業は禁止されています。平日に騒音作業は可能でしょうか。	施設管理者と協議の上、承諾が得られた場合は可能です。
5		