

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 8 営繕 家畜防疫資材倉庫 石・石井 新築工事建築（着指）（担）
工事箇所： 名西郡石井町石井

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	建特-03 2章仮設工事 6.において「工事車両用駐車場資材置場・現場事務用地等については用意していないので業者にて設ける事」とあるが、仮囲い敷地内での運用（資材置きスペースの確保及び休憩所等の設置）については可能と考えてよいか？	貴見のとおり、可能です。
2	S-11 X3通りのP3-1の丸のマークが他のP3-1と違うのですが、こちらはP3-1として数えてもよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
3	Z-02 着手指定型でR8/12/20より着日となっているが、仮囲い及び現場事務所設置等の仮設工事についても12/20からとの認識でよろしいか？	貴見のとおりです。
4	設計費内訳 根切りは224m3、埋戻し（発生土）は581m3となっており、埋戻しの数量の方が多くなっております。もともと土工事のほかに発生土があると考えて内訳書の通りで大丈夫でしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。
5	仮設計画 根切土はすべて場内に仮置きできますでしょうか。	貴見のとおり、可能です。