

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 LED照明設備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 LED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置 添架式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 電柱添架式, 規格 (文字入力):ポール出幅1800mm(650形, メッキ)	基	3				単 1号
照明器具設置 灯具取替	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力): 平均路面輝度0.5cd/m2	台	33				単 2号
自動点滅器取替	取替箇所:灯具取替箇所と同様	個	33				単 3号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置	D種接地	個所	3				単 4号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力): 独立式H=8m	基	3				単 5号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具運搬	式	1				内 1号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ運搬	式	1				内 2号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 L E D照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	10				単 6号
交通誘導警備員 B		人日	10				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力): 灯具運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 20. 0km以下	t	0. 61				
処分費(t)		t	0. 61				単 19号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力): スクラップ 運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 20. 0km以下	t	0. 5				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置 添架式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 電 柱添架式, 規格(文字入力):ポール出幅 1800mm(650形, メッキ)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 8号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 9号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1			単 10号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 11号	
各種材料費			式	1			単 12号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明器具設置 灯具取替	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0. 5cd /m2	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1			単 13号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 9号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1			単 10号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	自動点滅器取替	取替箇所: 灯具取替箇所と同様	単位	個	単位数量	33	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		上部プラグイン式	個	33			単 14号	
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A			個	33				
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28			個	10				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明灯基礎設置	D種接地	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1			単 15号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 16号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	道路照明灯撤去	型式(文字入力): 鋼管テーパーポール, 規格(文字入力): 独立式H=8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 17号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	個	1			単 18号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 20号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 21号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 22号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE050-2	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) KCE050-2			台	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 ジョイントユニット		個	1				
	光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A		個	1				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm22心		m	6				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心		m	6				
	600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2		m	6				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	9				
	ステンレスハット SFT-N112 φ 350		個	5				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 05				
普通作業員			人	1. 05				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	4. 5			単 22号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	自動点滅器取替	上部プラグイン式	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 08				
普通作業員			人	0. 04				
自動点滅器(光電式)			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
普通作業員			人	0. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5				
普通作業員			人	2				
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 撤去(不使用)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 既設照明灯具			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 21				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型] 最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 LED照明設備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]	最大吊上能力4.9t吊	日	0.765	28,764	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.221	1,855	
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ジャム・バスケット型]	最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	時間	47.25	159,705	
	合計額				190,324	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表	
-----------	--

工事名： R 8 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 L E D 照明設備工事

[illegible]

数 量 計 算 書

道路照明灯設置 添架式 (1基当り)

数量表

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	備 考
照明灯共架柱	ポール出幅1800mm, 650形, 亜鉛メッキ	1 本	
灯具	LED照明器具 (KCE050-2)	1 基	
電源装置	平均路面輝度0.5cd/m2		
ジョイントユニット	ポール内, 1灯2灯用単独	1 個	
自動点滅器	200V 10A	1 組	
ケーブル	CV3.5mm2-2C	6.0 m	電源用
ケーブル	CV2.0mm2-3C	6.0 m	灯具, 自動点滅器用
電線	IV5.5sq	6.0 m	接地用
電線管	HIVE16	9.0 m	接地用, 電源用
ステンレスバンド	φ350用	5 個	引込用
アース棒	φ10×L1500	1 ケ所	

灯具交換 (1基当り)

1.0基当り

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	備 考
灯具	LED道路照明灯具 (KCE050-2) 平均路面輝度0.5cd/m2	1 基	
電源装置			
ターミナルキャップ	G28	1 個	引込用 (独立式のみ)
自動点滅器	プラグイン式 200V 10A	1 組	

※ターミナルキャップ及び自動点滅器については、サビ等の状況を確認した上で取替を行うこと。