質　問　回　答　書

次の工事に関する質問に回答します。

令和8年10月9日

工 事 名 ： Ｒ８徳土　鮎喰川　神・阿野　（Ｒ８災６）河川復旧工事

路 線 名 等 ： 鮎喰川

工 事 箇 所 ： 名西郡神山町阿野字長瀬

No	質問内容	回答
1	・単12号大型ブロック（材料費）の単価を提示ください。	・大型積ブロック しずか1000型を想定しています。 単価については、物価資料を確認ください。
2	・今回掘削高が１０m程度あり、掘削時から大型ブロック積完了までに民家への影響が出た場合の補償などの対応はどのようにお考えでしょうか。また、家屋事前調査は実施されていますか。	・掘削については、土質区分や掘削高に応じた床堀勾配や小段幅としています。 家屋事前調査は実施していません。
3	・現設計で大丈夫と判断されて発注されたと思いますが、安全を重視すると、逆巻工法で上から下へ段階的に施工を進める方法（モルタル吹付、アンカー施工）などの検討はされているでしょうか。また、受注後に工法が変更になることはありますか。	・上記２のとおりです。