令和8年10月2日

質問に対する回答書

業務名：

Ｒ８城北高等学校他　屋外ＬＥＤ改修設計業務

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	仕様書の１ページ目に機械設備に〇が付いていますが、今回工事に機械設備が関係するのでしょうか。	設計図書一覧表３の「22　その他必要な図面」のことで、支障物移設等が必要になる場合は機械設備が関係します。
2	仕様書８ページの８設計対象建物及び設計概要の表中の＜設計概要＞に（支柱の更新は除く）とありますが、ポール灯等比較的低い照明器具も除くに入るのでしょうか。	ポール灯等比較的低い照明器具も除くものとします。なお、業務内の現地調査等でポール灯のポールの更新が必要なものについては追加設計の協議に応じます。