回　答　書

工 事 名：Ｒ１徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）　徳・北沖洲４　道路工事
路線名等：徳島小松島港（沖洲外地区）
工事箇所：徳島市北沖洲４丁目

No	質問内容	回答
1	単５５号　土質試験費内　突固めによる土の締固め試験の規格及び仕様をご教示下さい。 （モールド径、ランマ重量、乾燥法及び非乾燥法）	モールド径１０㎝、ランマ重量2.5kg、乾燥法としております。