回　答　書

工 事 名：Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事（５）
路線名等：徳島小松島港（津田地区）
工事箇所：徳島市津田海岸町地先（第５分割）

No	質問内容	回答
6	円形空洞型枠について、0.2mと表示されてますが、詳細図、材料500×7.1の単価、歩掛を公表していただけませんか （排水路工　排水構造物工　C-1号水路）	詳細図は、隅角部詳細図(10/17)です。 単価は、建設物価積算資料を用いています。 歩掛は、徳島県土木工事標準積算基準のとおりです。
7	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋500*500用　T-250　細目鍵付きと記述されてますが、T-25細目鎖付きではないでしょうか？積算単価不明 （排水路工　排水構造物工　C-1号水路）	Ｔ－２５０細目鍵付きであり、単価は、建設物価積算資料を用いています。
8	建設汚泥の運搬、処分費の計上がされてないのでは？ （構造物撤去工　舗装版切断　汚泥の処分費）	運搬、処分費とも計上しておりません。