

《補足説明書》

徳島県警察本部警務部拠点整備課

1 工事名 R1 警營 徳島県警察本部徳・万代 エレベーター改修工事

2 監督員 現場監督員 松本 明美

3 別途発注工事 無し

4 設計事務所の工事監理 有

5 設計図書の閲覧

本書及び提出用内訳書については徳島県入札情報サービス（県PPI）に添付している。

設計図書等（設計内訳書（金抜き）及び図面）の貸し出しについては、入札公告による。

なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

6 現地調査

希望者は、現地調査をすることができるが、事前に現場監督員の了解を得た上で調査を行うこと。

7 注意事項

(1) 令和元年度の請負代金額

令和元年度の請負代金額の上限は21,816千円とするが、請負率により変動する。

(2) 契約の相手方が課税事業者の場合においては、工事請負契約書に、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は次の事項についてただちに届け出ること。

単体の場合

課税事業者であるか又は免税事業者である旨

8 工事の着手

受注者は、設計書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。

なお、工事開始日とは、契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては、その日）をいう。

9 工程表の提出

請負契約締結後、工程表を契約日を除く7日以内に提出すること。

1 0 内訳書の提出

電子入札時に添付する内訳書については、徳島県入札情報サービス（PPI）に添付の設計書（金抜き）の工事内訳及び科目別内訳の項目に沿って、提出用内訳書のファイルで作成し、ファイル名は会社名（正式名称でなくても、特定できればよい。）とすること。

パソコン等の不具合により紙入札で参加する場合（公共入札室の承諾が必要）は、同じ項目により、見積金額を記入し、記名押印の上提出すること。

1 1 技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスターの掲示

受注者は、監督員から渡される技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター（A3）を現場関係者が見やすい場所に掲げるとともに、掲示状況について工事写真として提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する工事は対象外とする。

- (1) 区画線工事、舗装工事、標識設置工事、照明灯工事
- (2) 当初請負金額が200万円未満の工事

1 2 工事カルテの作成、登録

- (1) 受注者は、工事実績情報サービス（CORS）に基づき、請負金額が

500万円以上の工事について受注・変更・竣工・訂正時ごとに登録用の「工事実績データ」を作成し、登録機関（(財)日本建設情報総合センター）の発行する「登録のための確認のお願い」を監督員に提出して内容の確認を受けた後、次の期限までに登録機関に登録しなければならない。

- (a) 受注時は、契約締結後、契約日、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内とする。
- (b) 登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内とする。
- (c) 竣工時は、工事完成後10日以内とする。
- (d) 訂正時は、適宜とする。

なお、変更時と竣工時の間が10日間に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。

- (2) 実績登録完了後、登録機関が発行する「登録内容確認書」を直ちに監督員に提出し、登録内容の確認を受けなければならない。

1 3 低入札価格調査制度に基づくヒアリングの実施

本工事は、低入札価格調査制度の対象工事であり、調査基準価格を下回って落札した場合で、施工体制台帳の内容についての重点的なヒアリングを発注者から求められたときには、落札業者の代表者、支店長、営業所長等（以下「受注者」という。）は応じなければならない。

また、施工計画書の内容についての重点的なヒアリングを発注者から求められたと

きには、受注者は応じなければならない。

1 4 暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）の排除について

- (1) 受注者は、工事の施工に関し、暴力団等から不当介入を受けた場合((2)に規定する場合は、下請負人から報告があったとき)には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、併せて所轄の警察署に届け出ること。
- (2) 受注者は、本工事の一部を下請負させた場合、下請負工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは、受注者にその旨を報告することを義務付けること。
- (3) 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。
- (4) 受注者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められた場合は、「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第21条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。
- (5) 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
- (6) 受注者は、前項被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、受注者は約款第21条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。

1 5 契約の保証

本工事の契約と同時に、次のいずれかの保証を付してください。

(1) 契約保証の種類

- ①契約保証金の納付
- ②有価証券等の提供
- ③銀行等の金融機関保証
- ④前払保証事業会社の保証
- ⑤公共工事履行保証証券（履行ボンド）による保証
- ⑥履行保証保険（定額てん補方式）契約の締結

上記6種類のうち、1つを選択すること。

2種類以上の組み合わせはできない。

(2) 保証の額

- ①予定価格（消費税込み）が10億円以上の工事の場合又は低入札調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合は請負代金額（消費税込み）の10分の3以上。
- ②①以外の工事の場合は請負代金額（消費税込み）の10分の1以上

(3) 契約締結日

落札決定後、落札決定を受けた日から起算して、7日以内に契約が締結ができないければ、原則的に落札は無効となる。ただし、特別な理由によりやむを得ないと認める場合に限り7日を14日に延伸することができる。

なお、金融機関等の保証契約を締結するためには、数日間の事前調査期間が必

要であり、場合によっては、7日以内に保証契約ができない場合があるので、入札前の早い時期に審査申し込みをすること。

1 6 公共事業労務費調査に対する協力

本工事が、公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等、必要な協力をわなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならぬ。

受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

1 7 指名停止期間中の有資格業者との下請契約の禁止

受注者は、本工事の全部若しくは一部について、指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはならない。（なお、有資格業者とは、建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱（昭和58年1月18日徳島県告示第50号）第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう。）

1 8 現場代理人および主任技術者等選任通知書

受注者は、「現場代理人及び主任技術者等選任通知書（以下「選任通知書」という。）」を以下の通り提出しなければならない。

（1）入札参加資格として技術者の専任配置が求められた工事

入札後契約前に契約担当者に提出すること。

（2）（1）以外の工事

契約後、契約日を除く7日以内に監督員に提出すること。

なお、入札参加資格として技術者の専任配置が求められた公共工事における主任技術者（監理技術者含む）は、開札日以前に受注者と3か月以上の雇用関係があること。

また、選任通知書の内容が変更になった場合は、変更日から5日以内に監督員に提出すること。

1 9 専任の主任技術者の兼務（当面の運用）

（1）兼務の要件

受注者は、次の要件を満たす場合には、専任の主任技術者の兼務ができるものとする。ただし、専任の監理技術者には適用できない。

東部県土整備局又は各総合県民局県土整備部の各庁舎管内の2つの工事

※請負代金額は問わない。

※徳島県が発注する工事以外の工事も含む。ただし、県工事以外と兼務する場合は、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事に限る。

※兼務する他工事の契約時期は問わない。

(2) 兼務の手続き

受注者は、入札参加資格として主任技術者等の専任配置が求められた場合には落札候補者となった時点で「主任技術者兼務届」を契約事務担当者へ、その他の場合は契約後7日以内※1に同届を監督員へ提出し、確認を受けなければならぬ。

また、受注者は、発注者に「主任技術者兼務届」を提出するまでに、兼務する他工事の監督員等に対しても、「主任技術者兼務届」を提出し確認を受けなければならぬ。

※1 「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」と併せて提出

2.0 施工体制台帳の提出等

- (1) 受注者は、請負金額が200万円以上の工事については、施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図（以下「施工体制台帳等」という。）を自らの責任において作成・保存を行わなければならない。
- (2) 受注者は、施工体制台帳等を工事現場に備えなければならない。また、各下請負者の施工分担関係を表示した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。
- (3) 受注者は、施工体制台帳等を契約後、契約日を含む14日以内に監督員に提出しなければならない。また、施工体制台帳等の内容が変更になった場合は、変更日から5日以内に監督員に変更した施工体制台帳等を提出し確認を受けなければならぬ。ただし、提出日については、監督員の承諾を得た場合はこの限りではない。
- (4) 受注者は、再下請負通知書を提出しなければならぬ旨を記載した書面を、工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること。

2.1 過積載による違法通行防止

元請け業者は、過積載による違法通行の防止に関し、特に次の事項について留意し、下請け業者を指導すること。

- ・積載重量制限を越えた土砂等の積込みは行わないこと
- ・さし枠装備車、不表示車は使用しないこと
- ・過積載車両、さし枠装備車、不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと
- ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこと
- ・過積載による違法通行により、逮捕または起訴された建設業者は、指名停止措置を講ずる場合がある

2.2 請負代金の中間支払い

請負代金の中間支払いについては、拠点整備課作成の工程段階支払率による。

2.3 不正軽油の使用禁止

- (1) 受注者は、ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。
- (2) 受注者は、県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。

2.4 アスファルト舗装の材料

受注者は、加熱アスファルト混合物を使用する工事を施工する場合、「徳島県土木工事用生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づく認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければならない。

2.5 施工条件

- (1) 施設を利用しながらの工事であることから、次項等を考慮し施設利用に配慮した工程とすること。
 - ア) エレベーターは 1 台ずつ改修を行い、同時改修は行わない。（4 台のうち 3 台は利用可能な状態とする。）
 - イ) 工程は図面 EV-01 の工程表を参考とし、監督員の承諾を受ける。
 - (2) 施設運用に影響のある騒音・振動・粉塵等を伴う作業、機器搬出入作業等は原則休日に行うこと。
 - (3) 工事施工時間は原則として 8：30～17：15 とする。（事前に承諾を得た場合は協議内容による。）
 - (4) 警察業務により作業中止の要望がある場合は、作業を中止すること。
 - (5) 施設利用に配慮した仮設計画を作成し、監督員の承諾を受け工事を実施すること。
 - (6) 現場作業員は現場作業時に会社名、氏名等を記載した腕章等を必ず着用すること。
 - (7) 停電作業は次項等を考慮し施設利用に配慮した計画とすること。
 - ア) 停電時間は 2 時間以内とし可能な限り短縮する。
 - イ) 停電は平日 6 時～8 時頃を想定している。
 - ウ) 空調機が停止することから中間期に実施する。
 - エ) エレベーター 3 台を利用可能とする。
 - オ) 警察の重要機器がある室（サーバー室等）の空調・機器が停止しないようにする。（事前調査を実施し、仮設電源供給を行う。）
 - カ) 停電作業前、停電系統の機器について事前に調査を実施する。
 - キ) 停電復旧後、停電系統機器について異常がないか確認する。
 - コ) 停電に伴い停止する消防設備について次の対策を実施すること。
 - ・ 巡回を多くして火災の早期発見に努める。
 - ・ 消火器を多めに設置し早期消火に努める。
 - (8) 工事に伴う停電範囲、立入禁止範囲、日時、期間等の施設利用者に周知すべき次項をわかりやすく図示した資料を作成し、遅くとも 1 ヶ月前までには監督員へ提出すること。