

令和元年6月21日

工事名：R1 警営 阿南警察署阿南・富岡 防災機能強化止水板設置他工事

上記工事に対する質問の回答については、次のとおりです。

徳島県警察本部警務部拠点整備課

番号	質問事項	回答
1	<p>建具表にはFL3+FL3中間膜15mil、各内訳書には防犯合わせガラスFL3+FL3中間膜15milとなっています。</p> <p>普通の合わせガラスであれば中間膜が15milとなるのですが、防犯合わせガラスであれば中間膜が30milからとなります。金額が大きく変わってくる為、設計では防犯合わせガラス中間膜30milとして積算されているのか、合わせガラス中間膜15milとして積算されているのか、今一度御指示願います。</p>	<p>ガラスの仕様は「防犯ガラス」が誤表記であり、「防災安全ガラス 合わせガラスFL3+FL3中間膜15mil」を正とします。</p>
2	<p>建具表は新築時の建具表が添付されているようなので、詳細が見えにくいのですが、今回の工事で使用するガラスは、特記仕様書や内訳明細書で指示がないので、全て透明で見てもよろしいでしょうか。</p> <p>各室によって、型板や乳白にする箇所があるのであれば、透明とは金額が変わってきますので、具体的に御指示願います。</p>	<p>今回工事で使用するガラスは全て「合わせガラス中間膜15mil（カラー仕上げ）」としてください。</p>